



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области**

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Тел.: Секретарь: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

**Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы по Тацинскому району**
Почтовый адрес: ул. Сосновая, 4, ст. Тацинская, 347060. Тел.: (86397) 3-04-33.
Факс: (86397) 3-04-33. E-mail: 106gpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**Предписание № 106/1/78
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению

Новороссошанской основной общеобразовательной школе

Директору Муниципального бюджетного образовательного учреждения

Новороссошанской основной общеобразовательной школы Птичиной Наталье Викторовне

Руководствуясь Федеральными законами 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г., постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре", Административным регламентом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 28 июня 2012 г. № 375 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 июня 2012 г., регистрационный № 24901), в исполнение распоряжения N 106 от "26" ноября 2018 года, начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Тацинскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области – начальника (главного государственного инспектора Тацинского района по пожарному надзору) Драгилева Игоря Викторовича в период с 09 час. 00 мин. « 04 » декабря 2018 г. по 17 час. 00 мин. « 04 » декабря 2018 г., с 09 час. 00 мин. « 17 » декабря 2018 г. по 17 час. 00 мин. « 17 » декабря 2018 г., с 09 час. 00 мин. « 21 » декабря 2018 г. по 14 час. 00 мин. « 17 » декабря 2018 г. проведена плановая проверка Тактаровым Александром Юрьевичем – дознавателем отделения НД и ПР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области (капитаном внутренней службы), на территории и в помещениях Муниципального бюджетного образовательного учреждения Новороссошанской основной общеобразовательной школы, расположенного по адресу: ул. Школьная, 1, х. Новороссошанский, Тацинский район, Ростовская область совместно с Директором Муниципального бюджетного образовательного учреждения Новороссошанской основной общеобразовательной школы Птичиной Натальей Викторовной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только
Пред писа ния				только

		которого (ых) нарушены	пожарной безопасности	выполнение)
1	2	3	4	5
1.	- Имеющийся водоём на территории школы неисправен (без воды), требует ремонта	№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. № 123-ФЗ от 22.07.08 г. п.55 ППР 390 Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	18.07.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Тацинскому району
Главного управления МЧС России по Ростовской области
капитан внутренней службы А.Ю.Тактаров


« 21 » декабря 2018 г.




(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор Муниципального бюджетного
образовательного учреждения
Новороссошанской основной
общеобразовательной школы
Птицина Наталья Викторовна


(подпись)

«21» декабря 2018 г.

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору