

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ростовской области**

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Тел.: Секретарь: (863) 240-63-08.  
Факс: (863) 244-27-85. E-mail: [gumchsro@donpac.ru](mailto:gumchsro@donpac.ru)

**Отделение надзорной деятельности по Тацинскому району**

Почтовый адрес: ул. Сосновая, 4, ст. Тацинская, 347060. Тел.: (86397) 3-04-33.

Факс: (86397) 3-04-33. E-mail: [106gpn\\_rnd@mail.ru](mailto:106gpn_rnd@mail.ru)

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**Предписание №13/1/6**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Новороссошанской основной общеобразовательной школе»

Руководствуясь Федеральными законами 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г., постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре", Административным регламентом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 28 июня 2012 г. №375 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 июня 2012 г., регистрационный № 24901), в исполнение распоряжения N 13-106 от "03" марта 2016 года, начальника отделения надзорной деятельности по Тацинскому району УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области – начальника (главного государственного инспектора Тацинского района по пожарному надзору) Драгилева Игоря Викторовича в период с 09 час. 00 мин. « 17 » марта 2016 г. по 17 час. 00 мин. « 13 » апреля 2016 г. проведена проверка Драгилевым Игорем Викторовичем –начальником отделения НД УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области (майор внутренней службы), на территории и в помещениях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новороссошанской основной общеобразовательной школы» расположенного по адресу: ул. Школьная 1, х. Новороссошанский, Тацинский район, Ростовская область, совместно с Директором Муниципального Бюджетного общеобразовательного учреждения «Новороссошанской основной общеобразовательной школы» Птицыной Натальей Викторовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| №           | Вид нарушения   | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка  |
|-------------|---|---|---|--|
| Предписания | обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения |   |   | а (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |

|    |   |   | СНОСТИ          |   |
|----|---|---|-----------------|---|
| 1  | 2   | 3   | 4               | 5 |
| 1. | <p>2. На объекте защиты, при эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2 таблица 2 СП 8.13130.2009 на территории объекта не обеспечен требуемый расход воды на наружное пожаротушение зданий. Согласно СП 8.13130.2009 главы 5 пункт 5.2 таблице 2 расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать для здания, требующего наибольшего расхода воды. Так как Ваше здание школы относится к классу функциональной пожарной опасности Ф4, 2-х этажное, объемом 7671 м.куб., для него требуется расход воды на наружное пожаротушение 15 литров/секунду, продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 часа, т.е для возможного тушения пожара необходимо 162000 литров воды, соответственно объем на наружное пожаротушение должен быть не менее 162 м.куб..</p> | <p>5.2 Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать для здания, требующего наибольшего расхода воды, по таблице 2.</p> <p>6.3 Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч;</p> | 15.06.2017 года |   |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности по  
Тацинскому району Главного управления МЧС России по  
Ростовской области майор внутренней службы И. В. Драгилев



« 13 » 04 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Н. В. Драгилев  
(подпись)

Директор Муниципального Бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Новорос-  
сошанской основной общеобразовательной шко-  
лы» Птицына Наталья Викторовна

(должность, фамилия, инициалы)

« 13 » 04 2016 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору